



Tämä I/O-moduuli on täysin valvottu yksikkö jonka kautta voidaan liittää kolmannen osapuolen laitteita Magnum 10/25-järjestelmään kolmen valvotun sisääntulon kautta. Kortilla on myös kolme ulostulorelettä kyseisten laitteiden hallintaan. Sisääntuloissa on vika- (katko tai oikosulku) ja hälytysvalvonta.

Ulostuloreleet vaativat erillisen 24 VDC virtalähteen. Releiden toimintatila on osoitettu kortille olevilla LEDeillä. Kortilla on myös keltainen vika-LED. 3 I/O E käyttää kolme peräkkäistä osoitetta suursilmukassa.

Tällä sovitinkortilla valvotaan ulkoisten järjestelmien tilaa paloilmotinkeskuksen kautta, esimerkiksi sprinkler-järjestelmän virtaus- tai painekeytkimet tai kaasun-paineen valvontaan kaasusammutusjärjestelmässä.

Ulostulorele voidaan ohjelmoida sulkemaan palo-ovet, käynnistämään savunpoiston, jne. Releet tarvitsevat toimiakseen erillisen 24 VDC virtalähteen.

- Pieni virrankulutus
- Ohjausjännite 24 Vdc
- Vapaasti ohjelmitavissa keskuksen kautta
- Toimitetaan koteloituna (IP 65)

Tekninen erittely

Käyttöjännite	17 - 30 Vdc
Virrankulutus	norm. 1,2 mA
Virrankulutus Hälyttäessä	6,2 mA (kaikki sisääntulot hälytystilassa)
Virtalähdestä@24 Vdc	5,3 mA
Virtalähdestä@24 Vdc	15 mA jokaisesta aktiivista relettä kohden
Kaapelikoko	0,5 mm ² - 2,5 mm ²
Suuhteellinen kosteus	95 % (ei kondensoiva)
Lämpötila-alue	0 °C - + 40 °C, ei kondensoiva

Tilaustiedot

3 I/O E	I/O moduuli Magnum 10/25 keskuksille, 3 sisääntuloa, 3 ulostuloa
---------	--