



- Ilmaisimet, hälyttimet ja irtikytkentäpainikkeet voidaan liittää samaan kahden-johdon silmukkaan.
- Napaisuudesta riippumattomat yksiköt.
- Jopa yhdeksän osoitteellista käyttöpaneelia
- Mahdollisuus järjestelmän jakamiseen ryhmäkohtaisilla käyttöpaneelleilla.
- Ohjelmoitavat ohjausulostulot.
- Ilmoitus ilmaisimien likaantumisesta.
- Oma kommunikointiprotokolla ASPECTille.
- Toimintatilan valinta optimaalista sovittamista varten.
- Käyttökoodi inaktivoitavissa kohteissa joissa keskukselle on fyysisesti rajoitettu pääsy.

### Hyväksynät / sertifikaattinumero

**CPD**

0845-CPD-232.1728

**FG**

BRANN S-094/05  
 LANDBRUK LA-008/05 (Aspectilla)

ES 801 kehitetty helppoa asennusta ja ylläpitoa ajatellen, ja on varustettu monella toiminnolla joita normaalisti löytyy vain osoitteellisista paloilmoitinjärjestelmistä. Sireenit voidaan liittää suoraan ilmaisinsilmukkaan.

ES 801 soveltuu erinomaisesti pienempiin kohteisiin joissa ei ole tarvetta osoitteelliselle järjestelmälle.

Osoitteelliset käyttöpaneelit voidaan ohjelmoida toimimaan myös ryhmäkohtaisesti. Tämän ansiosta järjestelmä on helposti jaettavissa asuntokohtaisesti asuntoloissa.

Keskuksessa on erityisen hyvä ylijännitesuoja, mikä pienentää vahingoittumisen riskiä, etenkin kun järjestelmä valvoo useita eri rakennuksia.

### Tekninen erittely

Ryhmien määrä	8 kpl. valvottuja, 1kΩ 2W EOL
Yksiköt per ryhmä	32 ilmaisimia, 5 Elotec-sireeniä
Sireeniulostulo	1 kpl. 24 V, 400 mA, 1kΩ 2W EOL
Jänniteulostulot	1 kpl. Palo, 24 V, 180 mA, (valv.) 1 kpl. Vika, 24 V, 90 mA, (ei valv.)
Pot.vapaat ulostulot	1 kpl. Palo, vaihtokärki 2A/30V 1 kpl. Vika, vaihtokärki 2A/30V
Apujänniteulostulo	1 kpl. 24 V, enint. 300 mA
Käyttöjännite	230VAC (-15%,+10%), 50Hz (±10%)
Akut	2 x 12V, väh. 7 Ah, enint. 9 Ah
IP-luokitus	IP30
Käyttölämpötila	-5 °C - +40 °C
Suurin ilmankosteus	95% (ei kondensoiva)
Mitat (LxKxS)	420 x 335 x 110 mm

### Tilauksetiedot

ES 801 CPD	Konventionaalinen paloilmoitinkeskus
ES 801 P CPD	Lisäkäyttöpaneeli ES 801
BA 700	12 V lyijyakku, 7 Ah